

FÖRKLARINGAR  
 — NYA INSTALLATIONER  
 — BEFINTLIGA INSTALLATIONER  
 RÖRLEDNING

SYSTEM (BOKSTAV)  
 D - DAGVATTEN ALLMÄN  
 DR - DRÄNVATTEN  
 KV - KALLVATTEN  
 KB - KÖLDBÄRARE  
 S - SPILLVATTEN ALLMÄN  
 VP - VÄRMEPRIMÄR  
 VS - VÄRMEVATTEN  
 VV - VÄRMEVATTEN  
 VVC - VÄRMEVATTENCIRKULATION

MATERIAL  
 1= MA-RÖR  
 2= STÅLRÖR  
 3= RAKA KÖPPARRÖR  
 4= PLUSPRISOL  
 5= PP-RÖR/PEX  
 6= PAL-RÖR/KOMPOSITRÖR

DIMENSION  
 ISOLERING  
 YTBEKLÄDNAD

XX XX-X-XX/XX

/B= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 13 mm  
 /C= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 25 mm  
 /D= COMBI ALUOCOAT SERIE 1A  
 /E= COMBI ALUOCOAT SERIE 2A  
 /F= COMBI ALUOCOAT SERIE 3A  
 /K= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 1A

SYNLIGT MONTERADE KB-RÖR MED /B ELLER /C-ISOLERING  
 SKALL ÄVEN BEKLÄS MED YTBEKLÄDNAD ALUETT  
 ALUMINIUMPLÅT, FABRIKAT PAROC

EXEMPEL


VÄRMESYSTEM  
 PLAN  
 LÖPNUMMER  
 MATERIAL  
 DIMENSION  
 ISOLERING  
 YTBEKLÄDNAD

VS101-x-15/FA

KÖPLINGSTABELL SANITET/VÄRME  
 DÄR EJ ANNAT ANGES

BET	KV	VV	VVC	S	VS
TS	15/16	15/16		75	
VK	15/16	110		75	
DB	15/16	15/16		75	
B				75	
UB	15/16	15/16		75	
BL	15/16	15/16			15
RAD					


ÖVRIGT



C	V-50-PM02	2016-09-29	RJn	
B	V-50-PM01	2016-09-19	RJn	
A	V-50-PM00	2016-06-17	MMn	
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.

BYGGHANDLING

TURBINHALLEN




BYGG- HERRER	SSM BYGG & FASTIGHETS AB
A	ETTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60
K	KONKRET STOCKHOLM 08-402 38 80
E	J&H ELTEKNIK 018-59 02 04
V	TOI CONSULT VVS AB 08-567 021 00
Br	BRIAB AB 08-410 102 50
L	BJERKING AB 010-211 80 00

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE
201510601	JTII	RJN
DATUM	ANSVARIG	
2016-06-17	Kenneth Thunvall	

CENTRALKVARTERET NACKA, JÄRLA SJÖ  
 RÖRINSTALLATIONER I PLATTA  
 RITNINGSKONTORET, TRAPPHUS 14  
 DEL 2

SKALA	NUMMER	BET
1:50 (A1) 1:100 (A3)	V-50.1-14002	C



PLO: 2016-10-14, 14-50, G:\2015\20151001 TURBINHALLEN\7-RITNINGAR\RÖR\PLT\V-50.1-14-000 DWG, P.10