


FÖRKLARINGAR
 NYA INSTALLATIONER
 BEFINTLIGA INSTALLATIONER
 RÖRLEDNING


- SYSTEM (BOKSTAV)
 D - DAGVATTEN ALLMÄN
 DR - DRÄNVATTEN
 KV - KALLVATTEN
 KB - KÖLDBÄRARE
 S - SPILLVATTEN ALLMÄN
 VP - VÄRMEPRIMÄR
 VS - VÄRMEVATTEN
 VV - VÄRMEVATTEN
 VVC - VÄRMEVATTENCIRKULATION
- SYSTEMNUMMER (SIFFROR)
 MATERIAL
 1= MA-RÖR
 2= STÅLRÖR
 3= RAKA KOPPARÖR
 4= PLUSPRISOL
 5= PP-RÖR/PEX
 6= PAL-RÖR/KOMPOSITRÖR
- DIMENSION
 ISOLERING
 YTBEKLÄDNAD
- XX XX-X-XX/XX
- /B= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 13 mm
 /C= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 25 mm
 /D= COMBI ALUOCOAT SERIE 1A
 /E= COMBI ALUOCOAT SERIE 2A
 /F= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 1A
 /K= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 1A

SYNLIGT MONTERADE KB-RÖR MED /B ELLER /C-ISOLERING
 SKALL ÄVEN BEKLÄS MED YTBEKLÄDNAD ALUETT
 ALUMINIUMPLÅT, FABRIKAT PAROC



KOPPLINGSTABELL SANITET/VÄRME
 DÄR EJ ANNAT ANGES


BET	KV	VV	VVC	S	VS
TS	15/16	15/16		75	
VK	15/16			110	
DB	15/16	15/16		75	
B				75	
UB	15/16	15/16		75	
BL	15/16	15/16			15
RAD					



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
C		V-53-PM02	2016-09-29	Rjn
B		V-53-PM01	2016-09-19	Rjn
A		V-53-PM00	2016-06-17	MMn

BYGGHANDLING

TURBINHALLEN



BYGG-HERRE	SSM BYGG & FASTIGHETS AB		
A	ETTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60		
K	KONKRET STOCKHOLM 08-402 38 80		
E	J&H ELTEKNIK 018-59 02 04		
V	TOI CONSULT VVS AB 08-567 021 00		
Br	BRIAB AB 08-410 102 50		
L	BJERKING AB 010-211 80 00		
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
201510601	JTII	RJN	
DATUM	ANSVARIG		
2016-06-17	Kenneth Thunvall		
CENTRALKVARTERET NACKA, JÄRLA SJÖ			
RÖRINSTALLATIONER I MARK			
MASKINVERKSTADEN, TRAPPHUS 07			
DEL 1			

SKALA	NUMMER	BET
1:300 (A1)	V-53.1-07001	C
1:600 (A3)		

